

# О Т Ч Е Т о теплоснабжении по приборам УУТЭ за 12-2016

Абонент: ТСЖ "Пушкинское" отопление+ГВС

Адрес: пос. Шушары Пушкинская ул.д.18

Обслуживающая организация: ООО "Мегахит" Источник: Школьная56

Договор № 315 Телефон 9943204

Стр.адрес

Схема: 2-х труб, завис, откп

Узел учета: жилое о-Г

Код УУТЭ

Рассматривать с УУТЭ График

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ943.1 ТВ-1 СПО № 56927 Приборы УУТЭ поверены до Тхв = 0 0С

Часовые и суточные архивы в файлах спт942-56927-ч-1216.txt

Подающ.тр.(M1): расходомер ПитерФлоу Gmin= 0,08 Gmax= 36  
 Обратн.тр. (M2): расходомер ПитерФлоу Gmin= 0,24 Gmax= 36  
 Тр. ГВС (M3): расходомер ПитерФлоу Gmin= 0,06 Gmax= 15  
 Тр. цирк. ГВС (M4): расходомер ПитерФлоу Gmin= 0 Gmax= 6

термопреобр: КТППТР-05  
 термопреобр: КТППТР-05  
 термопреобр: КТППТР-05  
 термопреобр: КТППТР-05

Преобразователь давления \_\_\_\_\_  
 Преобразователь давления \_\_\_\_\_  
 Преобразователь давления \_\_\_\_\_  
 Преобразователь давления \_\_\_\_\_

Расчетный алгоритм: Зима Q=M1(h1-hхв)-M2(h2-hхв) Лето Q=M1(h1-hхв)-M2(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час Qот=\_\_\_\_\_ Qвент=\_\_\_\_\_ QГВС=\_\_\_\_\_ Qтех=\_\_\_\_\_

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час Qот=\_\_\_\_\_ Qвент=\_\_\_\_\_ QГВС=\_\_\_\_\_ Qтех=\_\_\_\_\_

Договорные расходы (ср.сут) т/сут Gот=\_\_\_\_\_ Gвент=\_\_\_\_\_ GГВС=\_\_\_\_\_ Gтех=\_\_\_\_\_

## Фактическое потребление за отчетный период

Дата	Время счета Ти	НС	Учет (ТВ-1) СП=0									Учет ГВС (ТВ-2)									Q гвс изл	Q тех.гвс	Общее теплоснабжение	
			m1, т	m2, т	m1-m2, т	t1, °C	t2, °C	dT, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q отопл	m3, т	m4, т	dm, т	V3, м3	V4, м3	dV, м3	V5, м3	t3, °C	t4, °C				Q гвс общ
23.11.16	24.00	-	309.09	291.96	17.13	63.3	47.8	15.5	4.7	3.4	4.06	69.24	54.10	15.14	70.54	54.81	15.73		63.43	52.40	1.56	0.91	0.65	5.62
24.11.16	24.00	-	326.36	308.40	17.96	63.9	48.8	15.1	4.9	3.4	4.18	73.02	57.17	15.85	74.41	57.94	16.47		64.03	53.30	1.63	0.95	0.68	5.81
25.11.16	24.00	-	315.47	297.63	17.84	64.0	48.6	15.4	4.9	3.6	4.12	70.85	55.04	15.81	72.20	55.78	16.42		64.05	53.19	1.61	0.95	0.66	5.73
26.11.16	24.00	-	303.02	283.61	19.41	62.9	47.4	15.5	4.9	3.7	3.94	69.83	52.40	17.43	71.11	53.07	18.04		62.93	52.03	1.67	1.05	0.62	5.61
27.11.16	24.00	-	320.46	299.82	20.64	65.0	49.3	15.7	4.8	3.4	4.22	73.96	55.40	18.57	75.42	56.16	19.26		65.08	53.97	1.83	1.11	0.71	6.05
28.11.16	24.00	-	275.62	257.69	17.93	64.6	47.0	17.6	4.7	3.6	4.05	63.69	47.45	16.24	64.94	48.07	16.87		64.78	52.10	1.66	0.97	0.68	5.71
29.11.16	24.00	-	277.97	259.86	18.11	68.5	48.9	19.6	4.7	3.7	4.55	64.14	47.65	16.48	65.53	48.33	17.20		68.64	54.72	1.80	0.99	0.81	6.35
30.11.16	24.00	-	297.54	279.58	17.96	69.6	50.5	19.1	4.7	3.5	4.79	67.24	51.04	16.20	68.74	51.80	16.94		69.67	56.21	1.82	0.97	0.85	6.61
01.12.16	24.00	-	323.60	305.49	18.11	69.8	51.9	17.9	4.8	3.4	4.90	71.88	55.68	16.20	73.49	56.54	16.95		69.88	57.17	1.84	0.97	0.87	6.74
02.12.16	24.00	-	324.56	308.22	16.34	69.9	52.3	17.6	4.8	3.3	4.86	70.55	56.12	14.43	72.13	56.99	15.14		69.89	57.36	1.71	0.87	0.85	6.57
03.12.16	24.00	-	318.82	296.33	22.48	69.8	51.9	17.9	4.8	3.5	4.77	74.37	53.83	20.53	76.03	54.67	21.37		69.82	57.24	2.11	1.23	0.88	6.88
04.12.16	24.00	-	277.32	255.76	21.57	67.9	48.6	19.3	4.6	3.6	4.43	66.64	46.77	19.88	68.07	47.43	20.64		68.11	54.54	1.99	1.19	0.80	6.42
05.12.16	24.00	-	314.71	298.02	16.70	69.4	51.5	17.9	4.8	3.4	4.78	69.24	54.38	14.85	70.77	55.21	15.56		69.43	56.68	1.73	0.89	0.84	6.50
06.12.16	24.00	-	274.46	257.07	17.39	67.0	48.0	19.0	4.8	3.8	4.34	63.00	47.25	15.76	64.32	47.89	16.43		67.09	53.56	1.70	0.95	0.75	6.04
07.12.16	24.00	-	295.18	277.67	17.51	69.1	49.9	19.2	4.7	3.5	4.76	66.59	50.84	15.75	68.06	51.59	16.48		69.20	55.53	1.79	0.95	0.84	6.54
08.12.16	24.00	-	304.60	286.82	17.77	63.2	47.9	15.4	4.6	3.3	3.98	68.38	52.55	15.83	69.66	53.25	16.42		62.87	52.33	1.55	0.95	0.60	5.53
09.12.16	24.00	-	329.97	312.95	17.02	70.3	52.7	17.6	4.9	3.4	4.96	71.91	56.96	14.94	73.54	57.86	15.68		70.36	57.83	1.77	0.90	0.87	6.73
10.12.16	24.00	-	284.86	266.98	17.88	68.1	49.5	18.6	4.6	3.5	4.45	65.07	49.01	16.06	66.47	49.71	16.76		68.16	54.87	1.75	0.96	0.78	6.20
11.12.16	24.00	-	293.92	272.84	21.08	70.0	50.6	19.4	4.6	3.4	4.75	68.93	49.68	19.25	70.49	50.43	20.07		70.22	56.44	2.04	1.16	0.88	6.79
12.12.16	24.00	-	290.78	274.14	16.64	71.0	51.0	20.0	4.8	3.6	4.89	64.82	49.92	14.90	66.32	50.68	15.64		71.07	56.75	1.78	0.89	0.88	6.66
13.12.16	24.00	-	300.28	284.80	15.48	73.5	52.8	20.7	4.8	3.6	5.27	65.06	51.39	13.66	66.66	52.23	14.43		73.54	58.72	1.77	0.82	0.95	7.04
14.12.16	24.00	-	319.41	302.21	17.20	73.4	53.8	19.6	4.8	3.4	5.32	69.68	54.39	15.30	71.40	55.29	16.11		73.47	59.38	1.89	0.92	0.97	7.21
15.12.16	24.00	-	315.74	298.76	16.98	73.8	53.9	20.0	4.8	3.4	5.34	68.82	53.68	15.14	70.53	54.58	15.96		73.89	59.63	1.89	0.91	0.98	7.23
16.12.16	24.00	-	328.19	312.27	15.92	72.6	53.9	18.6	4.8	3.3	5.21	70.31	56.31	14.00	72.01	57.24	14.77		72.59	59.22	1.77	0.84	0.93	6.98
17.12.16	24.00	-	321.34	304.28	17.06	72.1	53.5	18.6	5.0	3.5	5.09	70.03	54.86	15.16	71.69	55.76	15.93		72.04	58.83	1.82	0.91	0.91	6.91
18.12.16	24.00	-	322.34	302.10	20.24	70.9	52.8	18.1	4.8	3.4	4.91	73.03	54.67	18.36	74.72	55.54	19.18		71.04	58.13	2.01	1.10	0.91	6.92
19.12.16	24.00	-	314.93	297.96	16.97	69.7	52.0	17.7	4.8	3.4	4.70	69.44	54.29	15.16	71.00	55.12	15.87		69.74	57.01	1.75	0.91	0.84	6.45
20.12.16	24.00	-	320.26	302.93	17.33	68.5	51.7	16.9	4.8	3.3	4.58	70.86	55.43	15.43	72.40	56.27	16.13		68.55	56.49	1.73	0.93	0.80	6.31
21.12.16	24.00	-	317.19	297.80	19.38	66.3	50.2	16.0	4.8	3.4	4.29	72.18	54.77	17.41	73.65	55.55	18.10		66.32	54.98	1.78	1.04	0.73	6.07
22.12.16	24.00	-	320.77	303.12	17.65	65.8	50.1	15.7	4.8	3.4	4.26	71.59	55.91	15.69	73.03	56.70	16.34		65.85	54.62	1.66	0.94	0.72	5.93
Среднее	24.00		307.96	289.90	18.06	68.5	50.6		4.8	3.5	4.63	69.14	52.96	16.18	70.64	53.75	16.90		68.52	55.84	1.78	0.97	0.81	6.40
ИТОГО	720.0		9238.7	8697.0	541.69						<b>138.75</b>	2074.3	1588.9	485.41	2119.3	1612.5	<b>506.8</b>				<b>53.39</b>	29.12	24.26	<b>192.14</b>

Показания счетчиков на момент съема	Дата и время	M1, тонн	M2, тонн	M3, тонн	M4, тонн	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал	Ти, час
	23.11.2016	51586.01	47257.47	19554.13	15608.09	19940.82	15832.39	978.57	6877.22
	22.12.2016	60504.14	55651.38	21557.02	17141.06	21987.29	17388.14	1164.82	7573.22

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии Qгвс общ, рассчитанное по среднему  
 Количество тепловой энергии Q общ от+ГВС, рассчитанное по среднему  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:

Ответственный за учет тепловой энергии (от Абонента)

Херай М.К.

Итого по приборам учета, с учетом корректировок ОТОПЛЕНИЕ

**138.75** Гкал

Итого по приборам учета, с учетом корректировок ГВС

**53.39** Гкал

Итого по приборам учета, с учетом корректировок ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕННОЙ ВОДЫ

**506.86** м3

## АКТ о теплоснабжении за 12-2016

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ и представитель абонента ТСЖ "Пушкинское" - по доверенности Хегай М.К. ООО "Мегахит", расположенного по адресу: пос. Шушары Пушкинская ул.д.18, составили настоящий акт в том, что за 12-2016 по договору теплоснабжения от \_\_\_\_\_ № 315 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потреблённой тепловой энергии	<b>192.14</b>	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя	<b>506.86</b>	м3

Представитель Абонента

\_\_\_\_\_

Хегай М.К.

Представитель ГУП "ТЭК СПб"

\_\_\_\_\_