



Период расчета по среднему:	с	<u>23.06.2017</u>	по	<u>30.06.2017</u>	8	дней
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:		<b>Qобщ от гвс = 3,38</b>		<b>Гкал;</b>	<b>Qизл. = 2,03 Гкал;</b>	
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему		<b>Визл. = 33,22</b>		<b>куб.м;</b>		
Период расчета по договору:	с	_____	по	_____		
Период превышения t2:						
Период аварийных ситуаций:	<b>0,00</b>	час		<b>0,00</b>	Гкал	
Корректировка на температуру холодной воды	<b>0</b>	град.С	<b>Qхв=</b>	<b>0,00</b>	<b>Гкал;</b>	
Итого по приборам учета:	<b>Qобщ от гвс = 16,46</b>	<b>Гкал;</b>	с учетом корректировок	<b>Qобщ от гвс = 16,46</b>	<b>Гкал;</b>	
	<b>Qизл. = 9,88</b>	<b>Гкал;</b>		<b>Qизл. = 9,88</b>	<b>Гкал;</b>	
Итого по приборам учета:	<b>Визл. = 161,97</b>	<b>куб.м.</b>	с учетом корректировок	<b>Визл. = 161,97</b>	<b>куб.м.</b>	

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / Лапина А.А /

Инженер ОПУ района филиала "Энергосбыт" ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ / /

---

### Акт о теплоснабжении за июнь 2017

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб»

(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ и представитель абонента ТСЖ " Пушкинское"

(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (или по доверенности ООО "НИКА" Лапина А.А ),

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пушкинская ул., д. 20, лит. А,Б ИТП1, составили настоящий

акт в том, что с 23.05.2017 по 22.06.2017 по договору теплоснабжения от \_\_\_\_\_ № 315

энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в количестве:

Количество потребленной тепловой энергии: **16,46** Гкал

Объем потребленного теплоносителя: **161,97** куб.м

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / Лапина А.А /